

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Praszka -
Etap III. Zadanie II – docieplenie stropodachu w budynku ŚDS w Ganie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania wykonawcy:

1. Do jakiej grupy należy budynek ŚDS zgodnie z PKOB. Ta wiedza jest niezbędna przy ustaleniu stawki VAT.

Odp: Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie jest budynkiem użyteczności publicznej i należy go sklasyfikować w grupie 126 – ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych bez zakwaterowania.

2. W specyfikacji podano grubość papy podkładowej 2 mm, oraz papy wierzchniego krycia 4 mm w systemie NRO. Proszę o podanie klasyfikacji ogniowej REI którą ma spełnić projektowane pokrycie dachowe.

Odp:

- Papa podkładowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Podstawowe właściwości papy: grubość 2mm $\pm 0,2$, reakcji na ogień E, odporność na działanie ognia $B_{Roof}(t1)$ i nie rozprzestrzeniająca ognia.


- Papa nawierzchniowa: na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym). Strona wierzchnia papy ma być pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi powinien być nałożony pasek folii o szerokości ok. 80mm. Strona spodnia ma być profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Podstawowe właściwości papy: grubość 4,4mm $\pm 0,2$, reakcja na ogień E, odporność na działanie ognia $B_{Roof}(t1)$, nie rozprzestrzeniająca ognia i wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa. Klasyfikacja ogniowa REI – jak w projekcie.

3. W projekcie przyjęto wymianę rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, natomiast obróbki blacharskie z blachy powlekanej, czy należy przyjąć takie rozwiązanie?

Odp: Tak, należy przyjąć zgodnie z projektem.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa,
2. a/a.

BURMISTRZ

Jacek Trzczyński